



# ООО «СН ВОЗРОЖДЕНИЕ»

г. Саратов, ул. Фабричная, 1А. Тел: (8452) 744-511, Факс: (8452) 744-511

р/с 40702810105260006041 в филиал Приволжский ПАО банк «ФК Открытие»

БИК 042282881, к/с 30101810300000000881 ИНН/КПП 6453128338/645101001

## Опросный лист для заказа телеметрии

Газорегуляторного пункта (ГРПШ, ГРУ, ПГБ) \_\_\_\_\_

Аттестованное давление в газопроводе \_\_\_\_\_ МПа.

Фактическое давление в газопроводе \_\_\_\_\_ Мпа.

Давление настройки выходное 1<sup>й</sup> нитки \_\_\_\_\_ Мпа.

2<sup>й</sup> нитки \_\_\_\_\_ Мпа.

Контролируемые параметры: (Да/Нет)

Давление газа на входе		Давление газа на выходе	
Перепад давления на фильтрах		Перепад давления на счетчиках газа	
Температура газа на входе		Температура газа на выходе	
Температура в технологическом помещении		Температура в помещении телеметрии	
Температура в вспомогательном помещении (АОГВ)		Температура наружного воздуха	
Открытие входных дверей (охранная сигнализация)		Пожарные извещатели (пожарная сигнализация)	
Загазованность помещений			
Контролер телеметрии (производитель)			
Наличие диспетчерского пункта			
ГРО (горгаз, регион) где будет установлен шкаф телеметрии			

По умолчанию все приборы имеют токовый выход 4-20мА или «сухой контакт», комплектуются при необходимости барьерами искрозащиты и блоками питания.

Тип используемого оборудования для передачи на диспетчерский пункт:

1. GSM канал (непрерывная передача через GSM модем) -
2. SMS GSM (передача параметров с помощью SMS сообщений) -
3. Выделенный проводной канал (указать тип связи) (Ethernet, ADSL, другой) -
4. Другое предпочтительное к использованию оборудования для передачи данных на диспетчерский пункт -

Заказчик: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Контактный телефон, факс \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись